

ПРЕДПИСАНИЕ № 10

Начальнику ЦРТО-3 Мешину Л. Ю.

(указать должность, фамилию и инициалы руководителя объекта предприятия)

"7-8 " июня 2023 года проведено обследование (детальное, контрольное)

Проведено совместное обследование наружного водоснабжения (пожарные гидранты) предприятия
ООО «Нортек»

(подчеркнуть, указать, что обследовалось, место расположение объекта,

Инженер по пожарной безопасности, отдела безопасности труда и экологии Березкин М.С.

должность, Ф. И. О.,

проводившего обследование (проверку)

совместно с: начальниками караулов 1 Пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС ГУ МЧС России по Алтайскому краю пожарной части №4 Клепко А.С., Винник Д.С.

(указываются должности и фамилии лиц, участвующих в обследовании, проверке)

В целях устранения выявленных при обследовании (проверке) нарушений требований пожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом "О пожарной безопасности" предлагается выполнить следующие мероприятия:


№ п/п	Предлагаемые мероприятия	Срок исполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4
Ранее предложенные мероприятия			
1	Не исправны пожарные гидранты №№1,2,3,4,5,11,14,15,20,22.	29.09.23	
2	Не обеспечен доступ к кранам пожарных гидрантов №№16, 21, 26	29.09.23	
Указать нормативные документы, требованиями которых обоснованы предлагаемые мероприятия			
Основание:			
ППР-20 «Постановление правительства российской федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479»			
ГОСТ Р 12.4.026-2001 «Цвета сигнальные, знаки пожарной безопасности и разметка сигнальная».			
НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуации людей при пожарах в зданиях и сооружениях»			
СНиП 2.01.02-85* «Противопожарные нормы»			
СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»			
НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»			
СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения»			
СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация»			
СНиП 21-02-99* «Стоянки автомобилей»			
ВСН-01-89* «Предприятия по обслуживанию автомобилей»			
СНиП 11-01-95 «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений»			
Градостроительный кодекс РФ от 07.05.1998г. № 73-ФЗ			

Все мероприятия являются обязательными для исполнения с момента вручения предписания для должностных лиц и объектов предприятия, а также осужденных.

При несогласии с предложенными мероприятиями или сроками их исполнения предписание можно обжаловать, в десятидневный срок со дня его вручения, начальнику отдела охраны труда пожарной безопасности и экологии, или в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Юридические лица (уполномоченные ими должностными лицами), собственники объектов, индивидуальные предприниматели (их работники и представители), не исполняющие в установленный срок предписания, несут административную ответственность в соответствии со статьей 19.5. КОАП РФ (№196-ФЗ от 30.12.2001 г.), а в случае пожара, повлекшего смерть человека или иные тяжкие последствия уголовную ответственность, предусмотренную статьей 219 УК РФ.

Предписание для исполнения получил


(подпись)

" 9 " июня 2023 год.


(подпись)

" 9 " июня 2023 год.


(должность, Ф. И. О.)

Инженер ПБ
Березкин М.С.
(должность, Ф. И. О.)