

Утверждаю:

Технический директор

Баяндин А.Е.

«6» февраля 2024г.

Техническое задание

На заказ одного грузового лифта на объекте по адресу: г. Барнаул, проспект
Космонавтов 12

РАЗДЕЛ 1.

Объект: ООО «НОРТЕК», Алтайский край, г. Барнаул, проспект Космонавтов
12, цех комплектации.

РАЗДЕЛ 2. Требования к техническим характеристикам

Модель лифта;	ГВ5002(спец)
Исполнение лифта	грузовой
Грузоподъемность лифта;	5000
Размеры шахты;	3300х3750мм
Размеры кабины;	2400х3450х2400мм
Скорость движения лифта;	0,25
Количество остановок;	3
Высоту подъема;	12,0
Высоту верхнего этажа; мм	7150
Прямоук, мм	1250
Система управления	внутренняя с переключением на наружное
Проем дверей шахты	2050х2400
Сейсмика	нет
Огнестойкость дверей шахты;	ЕІ 30
Конструкция дверей шахты	ручные распашные
Конструкция дверей кабины	Боствиг
Отделка дверей шахты	окраска
Отделка купе кабины	окраска
Кабина	непроходная

Техническое задание составлено на основании следующего документа,
регламентирующего выполнение работ на объекте:

Проектная документация ПЗ 1123.001. «Замена лифтового оборудования,
расположенном по адресу: Алтайский край, г.Барнаул, пр-т. Космонавтов
12(грузовой лифт, заводской №87св-97, рег.№3842)».

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ

В проектной документации предусмотрена установка лифтового оборудования
г/п 5000 кг, скоростью 0,25 м/с на 3 посадочных остановки. Подбор нового
оборудования произведен исходя из размеров существующей шахты и
машинного помещения, а также требований ГОСТ Р 55967-2014. Лифт должен
иметь сертификат соответствия и сертификат соответствия
энергоэффективности класса В (не менее). При монтаже лифтового
оборудования сведения о размере машинного помещения, высоте верхнего

этажа и другие указаны в данных для заказов нового оборудования лифтов. Лифтовое оборудование размещается в шахте и машинном помещении, относящихся к строительной части здания. В нижней части шахты находится приямок, над шахтой - машинное помещение, где установлена лебедка и система управления лифтом. Основными составными частями лифта являются: лебедка, кабина, ограничитель скорости с натяжным устройством, противовес, двери шахты, направляющие кабины и противовеса, тяговые канаты, узлы и детали приямка, электрооборудование и электроразводка, станция управления. Установке подлежит следующее лифтовое оборудование: - станция управления лифтом (электрооборудование и электроразводка); - лебедка; - кабина лифта в сборе; - двери шахты в сборе; - противовес в сборе; - ограничитель скорости с натяжным устройством; - канаты несущие; - канат ограничителя скорости; - направляющие кабины и противовеса

РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

№ п/п	Наименование приложения	
1.	Проектная документация ПЗ 1123.001. «Замена лифтового оборудования, расположенном по адресу: Алтайский край, г.Барнаул, пр-т. Космонавтов 12(грузовой лифт, заводской №87св-97, рег.№3842)».	

Составил:
Начальник цеха ЦРТО-4

Гузь А.В.