

Утверждаю:
Технический директор
Баяндин А.Е.

Техническое задание.

1. Производство технического и сервисного обслуживания с текущим ремонтом турбокомпрессоров модели Centak ЗАСИ-С285V3, Зав. № V-8603, V-8604, часы наработки под нагрузкой: 44561 ч-V-8603, 40173-V-8604
2. Общество с ограниченной ответственностью «НОРТЕК»
Местонахождения заказчика: 656023, Алтайский край, г. Барнаул, Проспект Космонавтов, 12/9
Почтовый адрес заказчика: 656023, Алтайский край, г. Барнаул, Проспект Космонавтов, 12/9, каб. 301
Контактное лицо: Заместитель технического директора по теплоснабжению, тел. 8-963-570-1437, user1592@ashk.ru
3. Предмет договора:
 - а) Производство технического и сервисного обслуживания с текущим ремонтом турбокомпрессоров Centak ЗАСИ-С285V3 в объёме:
Проверка проводимая раз в год (руководство по эксплуатации и обслуживанию-модели Centak)
 - Проверка и корректировка при необходимости входного и перепускного (байпасного) клапанов.
 - Проверка состояния и замена картриджей предварительной и тонкой очистки входного воздушного фильтра.
 - Замена картриджа туманоуловителя и доливка масла в сифонную трубку.
 - Проверка состояния картриджа фильтра инструментального воздуха. Замена при необходимости.
 - Проверка и регулировка при необходимости давления уплотняющего воздуха.
 - Проверка состояния обратного клапана на линии нагнетания компрессора.
 - Проверка и очистка клапанов сброса конденсата ступеней компрессора.
 - Проверка состояния и замена смазки муфты главного двигателя.
 - Проверка центровки и зазоров.
 - Проверка состояния валов ступеней компрессора №4. При необходимости их очистка.
 - Замена масляных фильтров компрессора.
 - Осмотр, продувка главного двигателя (в соответствии с инструкциями завода изготовителя)
 - Осмотр, очистка масляного бака. Проверка и очистка при необходимости сетчатых фильтров всаса главного и предварительного масляных насосов. Проверка состояния масляного теплообменника на предмет герметичности.
 - Проверка работы термостатического клапана без разбора.
 - Замена масла компрессора.
 - Проверка исправности приборов КИПа.
 - Протяжка клемников.
 - Тестирование и настройка параметров минимальной нагрузки.
 - Проверка межступенчатых теплообменников (наличие не герметичности водяных пучков), проверка перепада температуры и давления.
 - Забор пробы анализа масла для выполнения лабораторного анализа.
 - Замер и анализ вибрации ступеней компрессора методом FFT.
 - Выгрузка журнала аварийных сообщений компрессора и их анализ.
 - Замена уплотнений главного масляного насоса

- Составление отчёта про выполненным работам и рекомендации заказчику по дальнейшей эксплуатации компрессора.

б) Ремонт турбокомпрессоров по результатам диагностирования.

4. Порядок формирования цены: с учетом НДС

5. Место выполнения работ: здание компрессорной

Форма оплаты: (предоплата\пост оплата) – по договорённости.

6. Установленные заказчиком требования к качеству: выполнить работы в соответствии с действующими СНиП и ГОСТ.

7. Требования к участникам закупки:

- Данные работы должен проводить квалифицированный персонал

- Информационную карту

- Расчет стоимости работ /материалов

- Бухгалтерский баланс участника тендера за предшествующий год с отметкой налогового органа о приеме, форма 2 и за последний отчетный период

- Справка о кредиторской задолженности участника тендера

- Справка о дебиторской задолженности участника тендера

- Выписка из ЕГРЮЛ не старше 1 месяца

- Перечень объектов с указанием наименований, адресов, видов, объемов и сумм контрактов выполненных работ за последние три года

- Сертификаты соответствия на предлагаемые товары

- Наличие отзывов Заказчиков

- Наличие лицензий или допусков СРО на соответствующие виды деятельности

- Расчет по страховым взносам за предшествующий год и за последний отчетный период

Зам технического директора
по теплоснабжению



Сорокин Д.В.