

УТВЕРЖДАЮ:
Технический директор


_____ А.Е. Баяндин
« ____ » _____ 2025 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на ремонт трансформатора ТДТН-25000/110 №1491354

1. Пространственные границы объекта.

Территория главного главной понизительной подстанции №1 АО ПО «АШК».

2. Задачи и требования к последовательности их решения:

- Расшиновка , ошиновка трансформатора.
- Прогрев трансформатора перед разгерметизацией.
- Слив масла в количестве 13 м3.
- Демонтаж вводов ВН, СН, НН.
- Замена всех РТИ трансформатора.
- Вскрытие РПН.
- Замена масла РПН.
- Заливка трансформатора маслом после ремонта с доливкой 250 л.
- Проведение комплекса испытаний электроизмерений.
- Проведение химического, хроматографического анализа масла после ремонта.
- Проверка тангенса диэлектрических потерь масла.

3. Сроки выполнения работ: 1 месяц.

Зам.технического директора: _____  А.И.Зацепин